Deklaracja właściwości użytkowych

Nr VI_001-CPR-2016

Venture Industries Sp. z o.o.
ul. Mokra 27
05-092 Łomianki-Kiełpin
Polska

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011, załącznik IV, pozycja 10 - Stałe urządzenia gaśnicze (wyroby do wykrywania i sygnalizacji pożaru, stałe urządzenia gaśnicze, wyroby do kontroli rozprzestrzeniania ognia i dymu oraz do tłumienia wybuchu).

Oddymiający wentylator strumieniowy typu JFSR
Sklasyfikowany: $F_{400}120$ (wg PN-EN 13501-4:2016-07)

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4 Rozporządzenia (EU) nr 305/2011:
Nazwa: Oddymiający wentylator strumieniowy
Typ: JFSR
Model oraz numer seryjny: wszystkie wyprodukowane

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
Dwufunkcyjne urządzenie bezpieczeństwa pożarowego do usuwania dymu i gorących gazów działające w wentylacji ogólnej oraz w trakcie pożaru.

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5 Rozporządzenia (EU) nr 305/2011:
Venture Industries Sp. z o.o.
ul. Mokra 27
05-092 Łomianki-Kiełpin
Polska

5. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2 Rozporządzenia (EU) nr 305/2011:
Nie ma zastosowania

6. Systemy lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego jak określone w załączniku V:
System 1

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:
Jednostka notyfikowana: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, ZAKŁAD CERTYFIKJACJI, ul. Filtrowa 1, 00-611, Warszawa, Numer identyfikacyjny: 1488 - w oparciu o następujące elementy systemu 1:

-ustalenie typu wyrobu na podstawie badań typu (w tym pobieranie próbek) i opisowej dokumentacji wyrobu;
-wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji;
-stały nadzór, ocena i ewaluacja zakładowej kontroli produkcji

wydała certyfikat stałości właściwości użytkowych nr: **1488-CPR-0582/W**

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:
Nie ma zastosowania

W imieniu producenta podpisał:

Wojciech Stawski - Dyrektor	Kiełpin 01.12.2021		VI_001-CPR-2016	1 z 2
(Imię, nazwisko, stanowisko)	(miejsce i data wydania)	(podpis)	(nr dokumentu)	(numer strony)

9. Deklarowane właściwości użytkowe

Lp.	Zasadnicze charakterystyki wyrobu	Norma zharmonizowana EN 12101-3:2015	Poziomy i/lub klasy mandatowe	Zakres zasadniczych charakterystyk dotyczących zamierzonego zastosowania
1.	Pewność zadziałania: - klasa użytkowania - klasa izolacji silnika	4.2.2 4.2.3	Zgodnie z Tabelą 1 normy EN 12101-3:2015 oraz z EN 60085	--nieizolowany -przystosowany do pracy w zbiorniku dymu -przystosowany do pracy w pozycji poziomej, -jedno/dwufunkcyjny -niechłodzony powietrzem doprowadzonym z zewnątrz -klasa izolacji silnika H, ΔT 105K
2.	Odporność na ogień	4.4	Zgodnie z normą EN 13501-4	$F_{400}120$

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w punkcie 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączoną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 4.